

АКТ
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Ужгород № _____ від 02.05.2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт _____ Закарпатська філія ТЗОВ ГРМУ

ст. майстер ВБГО Голубка Г.М.,

Слюсарі ВБСГ: Мучичка О.В., Ткачук О.В., Маджара Р.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Ужгород, вул. Сечені, 35.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті 1 шт;
- 2) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті 28 шт;
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
відсутні

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені недоліки в ході виконання робіт - усунено
про необхідність заміни запірних пристроїв попереджено голову ОСББ - термін виконання
- 3 тижні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

ст. майстер ВБГО Голубка Г.М

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Горелюк О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.05.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)