

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Виноградів
(місце складання)

№ 120 від «19» червня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Закарпатська філія Товариство з Обмеженою Відповідальністю
«Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВБГО Шріль О.В посв. № 1403
слюсар ВБГО Мейсарош В.Л

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи в ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 ,
с. Ільшниця вул. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-ті 3 шт.
- 2) Витоки перед та на запірних пристроях до ВОГ в к-ті -0 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
відсутні

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу в ході виконання робіт - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ст. майстер Шріль О.В 19.06.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),