

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Мукачєво
(місце складання)

№ 79 від «04» 06.2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.

Слюсар 5 розряду ВБГО Швардак В.В

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Мукачєво, вул. Митрополита Володимира, 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витоки на кранах та муфтових з'єднаннях на фасаді будинку – 4 шт.

2) Витоки на запірних пристроях перед ВОГ-2 шт.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

Відсутні

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені недоліки в ході виконання робіт – усунєно.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сл. 5 розряду ВБГО Швардак В.В

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.06.24

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)