

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Мукачево
(місце складання)

№ 152 від «02» 07.2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20___ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.

Слюсар 5 розряду Белак М.М

Слюсар 3 розряду Анікеєва О.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), с. Кольчино,
вул. Фрідяшівська, 10/А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено *недоліки* (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні *недоліки* (у разі виявлення *недоліків*):

1) *Витоки на кранах та муфтових з'єднаннях на фасаді будинку – 2 шт.*

2) *Витоки на запірних пристроях перед ВОГ-1 шт.*

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

Відсутні

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *Не припинялося.*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених *недоліків* та строки їх виконання:

*Виявлені *недоліки* в ході виконання робіт – усунено.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сл. 5 розряду Белак М.М

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сл. 3 розряду Анікеєва О.Р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)