

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 164 від «08» 07.2024 року

Виконано роботи з _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
_____ ТЗОВ ГРМУ
_____ М.М.
_____ О.Р.

Виконавцем суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), с. Кольчино,
вул. Фридішайська, 43

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки на кранах та муфтових з'єднаннях на фасаді будинку – 1 шт.;
- 2) Витоки на запірних пристроях перед ВОГ- не виявлено.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

Відсутні _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені недоліки в ході виконання робіт – усунено.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сл.5 розряду Белак М.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сл.3 розряду Анікєєва О.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)