

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Міжгір'я
(місце складання)

№ 212 від «23» липня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт **Закарпатська філія Товариство з Обмеженою Відповідальністю**
«Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВБГО **Шроль О.В** посв. № 1403

слюсар ВБГО **Мейсарош В.Л**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14,
смт. Міжгір'я вул. Івана Ольбрахта

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

1) **Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-ті 10 шт.**

2) **Витоки перед та на запірних пристроях до ВОГ в к-ті - 4 шт.**

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

відсутні

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Виявлені витоки газу в ході роботи - усунуті.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

ст. майстер **Шроль О.В**

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.07.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),