

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Ужгород  
(місце складання)

№ 357

від « 18.09.2024 року

Відповідно до договору від «\_» 20 року № Замовник за замовчуванням, працівником(ами)  
виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

ст. майстер ВБГО Голубка Г.М.,

Слюсарі ВБГО : Мучичка О.В., Вегеш М.М., Вачиля Є.Р., Ткачук О.В., Маджара Р. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Ужгород вул. Олександра Можайського, 30

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті: 0 шт;

2) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті: 9 шт;

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження не здійснено доступ до: запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті – 120 шт

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені недоліки в ході виконання робіт - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

ст. майстер ВБГО Голубка Г.М

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))



(підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)