

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ужгород
(місце складання)

№ 525

від « 04.10.2024 » року

Відповідно до договору від «_» 20 року № Замовник за замовчуванням, працівником(ами)
виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

ст. майстер ВБГО Голубка Г.М.

Слюсарі ВБГО : Мучичка О.В., Вегеш М.М., Вачиля Є.Р., Ткачук О.В., Маджара Р. В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Чоп вул. Берез , 146 а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті: 0 шт.
- 2) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті: шт.
- 3) _____

За результатами обстеження не здійснено доступ до: запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті 23 шт

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені недоліки в ході виконання робіт - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ст. майстер ВБГО Голубка Г.М

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))



(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)