

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Репинне
(місце складання)

№

від «14» квітня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____ Замовник за замовчуванням
, працівником(ами) виконавця робіт **Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ.**

старший майстер ВБГО Шроль О.В посв. № 1403/24-1

слюсар ВБГО Мейсарош В.Л посв. № 1129/24-2

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 124 А,
с. Репинне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) **Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-ті 10 шт.**

2) **Витоки перед та на запірних пристроях до ВОГ в к-ті - 1 шт.**

3) **Пофарбування газопроводу.**

4) **Відсутні акти перевірки ДВК.**

За результатами обстеження не здійснено доступ до: запірних пристроїв перед ВОГ- в
кількості - 1 шт,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки ,Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виявлені витоки газу в ході роботи - усунуті.

2. Потребує пофарбування газопроводу – 2 місяці.

3. Провести перевірку та прочистку ДВК- 1 місяць

4. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ст. майстер Шроль О.В 14.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),