

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку**  
**1. Загальні відомості**

|                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) |                                  |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку                                                                                                                                                        | м.Берегове, вул. Венеліна Гуци 1 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів)                                                                                                                                                                 | 2                                |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ                                                                                                                                                                          | 1979                             |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир нежитлових приміщень)                                                                                                                                          | 8                                |
| Квартир                                                                                                                                                                                                   | 8                                |
| Нежитлових приміщень                                                                                                                                                                                      | 0                                |
| Механічно відведено                                                                                                                                                                                       | 0                                |
| Кількість під'їздів                                                                                                                                                                                       | 1                                |
| Наявність димових каналів (так/ні)                                                                                                                                                                        | так                              |
| Дата складання технічного паспорта                                                                                                                                                                        | 24.04.2025                       |

**2. Характеристика газопроводів ВБСГ**

|                                                |                                   |     |    |       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|-------|
| ВБСГ, у тому числі:                            | ДУ - 15                           |     | 14 | (м.п) |
|                                                | ДУ - 20                           | 0,5 |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 25                           | 0,5 |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 32                           |     |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 40                           | 13  |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 57                           |     |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 76                           |     |    | (м.п) |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)      | ДУ - 89                           |     | 10 | (м.п) |
|                                                | ДУ - 15                           |     |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 20                           | 1,5 |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 25                           | 0,5 |    | (м.п) |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)   | ДУ - 40                           | 8   | 24 | (м.п) |
|                                                | ДУ - 15                           |     |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 20                           | 16  |    | (м.п) |
|                                                | ДУ - 25                           | 8   |    | (м.п) |
| Кількість стояків газових                      | ДУ - 32                           |     | 4  | (м.п) |
|                                                | ДУ - 15                           |     |    | шт    |
|                                                | ДУ - 20                           | 4   |    | шт    |
|                                                | ДУ - 25                           |     |    | шт    |
| Загальна кількість запірних пристроїв:         | ДУ - 32                           |     | 15 | шт    |
|                                                | ДУ - 15                           |     |    | шт    |
|                                                | ДУ - 20                           |     |    | шт    |
|                                                | ДУ - 25                           |     |    | шт    |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | ДУ - 40                           |     | 5  | шт    |
|                                                | кран (крім кульових), ДУ 15-40    |     |    | шт    |
|                                                | кран (крім кульових), ДУ 50-80    |     |    | шт    |
|                                                | кран (крім кульових), ДУ 100-150  |     |    | шт    |
|                                                | кран кульовий, ДУ 15-40           |     |    | шт    |
|                                                | кран кульовий, ДУ 50-80           |     |    | шт    |
|                                                | кран кульовий, ДУ 100-150         |     |    | шт    |
|                                                | кран кульовий (перед ВОГ) d-15-40 | 8   |    | шт    |
|                                                | засувка, ДУ 15-40                 | 1   |    | шт    |
|                                                | засувка, ДУ 50-80                 |     |    | шт    |
|                                                | засувка, ДУ 100-150               |     |    | шт    |
|                                                | фланцеве з'єднання ДУ 15-20       |     |    | шт    |
|                                                | фланцеве з'єднання ДУ 25-40       |     |    | шт    |
|                                                | фланцеве з'єднання ДУ 50-80       | 1   |    | шт    |
|                                                | фланцеве з'єднання ДУ 100-125     |     |    | шт    |
| Фугляри (кількість):                           |                                   | 10  |    | шт    |
| через стіни                                    |                                   | 6   |    | шт    |
| через перекриття                               |                                   | 4   |    | шт    |

**3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій ВБСГ**

|                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Дата виконання                                   | Початок: 24.04.2025                                                          |
| Виконавець робіт                                 | Завершення: 24.04.2025                                                       |
| Вид робіт за договором                           | Оператор ГРМ                                                                 |
| Договір на виконання робіт                       | Технічне обслуговування ВБСГ у багатоквартирному будинку                     |
|                                                  | № Колективний                                                                |
|                                                  | Дата початку                                                                 |
|                                                  |                                                                              |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Витоки на запірних пристроях та м'яфтових з'єднаннях на фасаді будинку- 3 шт |
| Герметичності газопроводів                       | витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені<br>(зайве закреслити)         |

