

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Хуст
(місце складання)

№ _____

від «**02.05. 20225** року

Відповідно до договору від «_» _20_ року № Замовник за замовчуванням, працівником(ами)
виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

ст. майстер ВБГО Марюнич Н.О.

Слюсарі ВБГО : Петій В.І. Марюнич Н.О. Марюнич В.В

_(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

с.Бущино Незалежності 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ вк-сті: 7 шт;

2) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті: 3 шт;

3) Виявлено витоки газу на різьбових з'єднаннях;

4) Пофарбування газопроводу;

5) Відсутні акти перевірки ДВК;

6) Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв;

За результатами обстеження не здійснено доступ до:

запірних пристроїв перед ВОГ – в к-сті – 17 шт.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт – усунено.

2. Потребує пофарбування газопроводу – 2 місяці

3. Провести перевірку та прочистку ДВК – 1 місяць;

4. Розширити газопровід, привести до норм ПБСГ-1 місяць

5. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

ст. майстер ВБГО

Марюнич Н. (прізвище,
ім'я та по батькові
(за наявності))

З актом ознайомлений:



(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.