

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Хуст
(місце складання)

№ 893

від «07.05. 2025 року

Відповідно до договору від «_» _20_ року № Замовник за замовчуванням, працівником(ами)
виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

ст. майстер ВБГО Марюнич Н.О.,

Слюсарі ВБГО : Петій В.І., Марюнич Н.О. Марюнич В.В Поп Є.І., Попадинець В.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізви., ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м.Хуст Братів Брацайків 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено ~~недоліки~~ (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ вк-сті: 29 шт;
- 2) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті: 3шт;
- 3) Виявлено витоки газу на різьбових з'єднаннях;
- 4) Пофарбування газопроводу;
- 5) Відсутні акти перевірки ДВК;
- 6) Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв;

За результатами обстеження не здійснено доступ до:

запірних пристроїв перед ВОГ – в к-сті – 8шт.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт – усунено.
2. Потребує пофарбування газопроводу- -2 місяці
3. Провести перевірку та прочистку ДВК – 1 місяць;
- 4.
5. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

ст. майстер ВБГО

Марюнич Н. (прізвище,
ім'я та по батькові
(за наявності))

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.