

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Хуст

(місце складання)

№ 940

від «02.06. 2025 року

Відповідно до договору від «\_» \_20\_ року № Замовник за замовчуванням, працівником(ами)  
виконавця робіт Закарпатська філія ТЗОВ ГРМУ

ст. майстер ВБГО Марюнич Н.О. ,

Слюсарі ВБГО : Петій В.І., Марюнич В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

с. Буштино Травнева 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ вк-сті: 1 шт;

2) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті: 1 шт;

3) Пофарбування газопроводу;

4) Відсутні акти перевірки ДВК;

За результатами обстеження не здійснено доступ до:

запірних пристроїв перед ВОГ – в к-сті – 11 шт.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт-усунено

2. Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт – усунено.

3. Потребує пофарбування газопроводу- -2 місяці

4. Провести перевірку та прочистку ДВК – 1 місяць

5. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ст. майстер ВБГО Марюнич Н. ,

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))



(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.