

AKT

м. Мукачево

No

ВІД 01.09.2025 РОКУ

Відповідно до договору від « » 20 року № Замовник за замовчуванням,

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розряду Бобела Ю.Ю.

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

групи ГРП/ЦГРП 6 розряду Данканич М.В.

(найменування суб'єкта господарювання ----- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку).

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено **недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витoki на різьбових з'єднаннях в к-сті -3 шт.;
- 2) Витoki газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті -2 шт.;
- 3) Витoki на запірних пристроях перед БОГ в к-сті - 4 шт.;
- 4) Потребує пофарбування газопроводу
- 5) Відсутні ати перевірки ДВК

За результатами обстеження не здійснено доступ до: запірних пристроїв перед ВОГ- в

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додатся).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *Не припинялося.*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виявлені витіки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено.
2. Потребує пофарбування газопроводу – 2 місяці.
3. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.
4. Провести перевірку та прочистку ДВК – 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення

Працівник,

З актом ознакомлений:

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)).

הַיְיטִיּוֹת הַבְּנוּיִם בְּיָמֵינוּ