

**А К Т**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Хуст

№

1255 від

21.10.2025

року

Відповідно до договору від "\_\_\_" 20\_\_ р. № Замовник за замовчуванням, працівником (ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсарі ВБГО: Петій В.І., Марюнич В.В.

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)

м.(с)

Солотвино

вул.

Європейська

10

За результатами обстеження: виявлено : не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- |                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті</u>                          | <u>4</u> |
| 2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u> | <u>4</u> |
| 3) <u>Пофарбування газопроводу :</u>                                                     |          |
| 4) <u>Відсутні акти перевірки ДВК:</u>                                                   |          |

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті :

35

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири , № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити )

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- |                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u>                               |                 |
| 2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u> |                 |
| 3) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u>                                                                            | <u>2 місяці</u> |
| 4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u>                                                                          | <u>1 місяць</u> |
| 5) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u>              |                 |

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі , яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

підпис

21.10.2025

дата

з актом ознайомлений

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові за наявності , підпис)