

А К Т
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст № 1519 від 16.12.2025 року

Відповідно до договору від "___"20__р. № Замовник за замовчуванням, працівником
(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ
ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсарі ВБГО: Петій В.І., Марюнич В.В.

найменування субекта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Мукачєво вул. Дмитра Яворницького 3

За результатами обстеження: вивлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті</u>	<u>0</u>
2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u>	<u>0</u>
3) <u>Пофарбування газопроводу :</u>	<u>1</u>
4) <u>Відсутні акти перевірки ДВК:</u>	<u>1</u>

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті :

23

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири , № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u>	
2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u>	
3) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u>	<u>2 місяці</u>
4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u>	<u>1 місяць</u>
5) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u>	

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі , яким припинено газопостачання, попереджені про заборону
самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

підпис

16.12.2025

дата

з актом ознайомлений

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові
за наявності , підпис)