

**А К Т**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Хуст № 1520 Від 16.12.2025 року

Відповідно до договору від " \_\_ "20\_\_ р. № Замовник за замовчуванням. працівником (ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ **ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О. слюсарі ВБГО: Петій В.І.,Марюнич В.В.**

найменування субекта господарювання- виконавця робіт,займана посада,прізвище,ім"я та по батькові за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Мукачєво вул. Ярослава Мудрого 1

За результатами обстеження: вивлено :не виявлено/виявлено *недоліки(потрібне підкреслити)*

За результатами обстеження виявлено наступні *недоліки* (у разі виявлення *недоліків*):

1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті</u>	<u>0</u>
2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u>	<u>0</u>
3) <u>Пофарбування газопроводу :</u>	<u>1</u>
4) <u>Відсутні акти перевірки ДВК:</u>	<u>1</u>

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті : 2

(№ квартири,№ або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири ,№ або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити )

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених *недоліків* та строки їх виконання:


- 1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунєно
- 2) Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунєно
- 3) Потребує пофарбування газопроводу 2 місяці
- 4) Провести перевірку та прочистку ДВК 1 місяць
- 5) Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації

Контактний робочий телефон представника виконавця 0672443257

Споживачі , яким припинено газопостачання,попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,який виконав обстеження

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.



підпис

16.12.2025

дата

з актом ознайомлений

підпис

(прізвище,ім"я та по батькові за наявності ,підпис)