

**А К Т**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Хуст

№

1531

від

17.12.2025

року

Відповідно до договору від "\_\_\_"20\_\_р. № Замовник за замовчуванням, працівником (ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсарі ВБГО: Петій В.І., Марюнич В.В.

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с)

Мукачєво

вул.

Івана Маргітича

38

За результатами обстеження: вивлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті</u>	<u>4</u>
2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u>	<u>2</u>
3) <u>Пофарбування газопроводу :</u>	<u>1</u>
4) <u>Відсутні акти перевірки ДВК:</u>	<u>1</u>

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті :

5

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири ,№ або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити )

Висновик /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунєно
- 2) Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунєно
- 3) Потребує пофарбування газопроводу 2 місяці
- 4) Провести перевірку та прочистку ДВК 1 місяць
- 5) Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі , яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

підпис



17.12.2025

дата

з актом ознайомлений

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові за наявності ,підпис)