

**А К Т**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Хуст № 1634 від 22.04.2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_"20\_\_р. № Замовник за замовчуванням, працівником (ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ **ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.**  
**слюсарі ВБГО: Петій В.І., Марюнич В.В.**

найменування субекта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові за (наявності)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Тячів вул. Вайди 9

За результатами обстеження: вивлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- |  |          |
|--|----------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті</u>                          | <u>5</u> |
| 2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u> | <u>8</u> |
| 3) <u>Пофарбування газопроводу :</u>   |          |
| 4) <u>Відсутні акти перевірки ДВК:</u>   |          |
| 5) _____   |          |

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті : 30

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири ,№ або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити )

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u>                               |                 |
| 2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u> |                 |
| 3) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u>  | <u>2 місяці</u> |
| 4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u>  | <u>1 місяць</u> |
| 5) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u>              |                 |

Контактний робочий телефон представника виконавця 0672443257

Споживачі , яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

підпис

22.04.2026

дата

з актом ознайомлений

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові за наявності , підпис)