

**А К Т**  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст

№

1609 від

16.04.2026

року

Відповідно до договору від "\_\_\_"20\_\_р. № Замовник за замовчуванням, працівником  
(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

**ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.**

**слюсарі ВБГО: Петій В.І.,Марюнич В.В.**

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт,займана посада,прізвище,ім'я та по батькові  
за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с)

Хуст

вул.

Небесної Сотні

122

За результатами обстеження: вивлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити )

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- |  |          |
|--|----------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті</u>                          | <u>1</u> |
| 2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u> | <u>3</u> |
| 3) _____   |          |
| 4) <u>Відсутні акти перевірки ДВК:</u>   |          |
| 5) _____   |          |

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті :

1

(№ квартири,№ або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

**не припинялося**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири ,№ або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити )

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u>                               |                 |
| 2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u> |                 |
| 3) _____   |                 |
| 4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u>  | <u>1 місяць</u> |
| 5) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u>              |                 |

Контактний робочий телефон представника виконавця

**0672443257**

Споживачі , яким припинено газопостачання,попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,який виконав обстеження

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

підпис

16.04.2026

дата

з актом ознайомлений

підпис

(прізвище,ім'я та по батькові  
за наявності ,підпис)