

А К Т
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст № 1661 від 04.05.2026 року

Відповідно до договору від "___"20__р. № Замовник за замовчуванням, працівником (ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсарі ВБГО: Петій В.І., Марюнич В.В.

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Тячів вул. Вайди 10

За результатами обстеження: виявлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- | | |
|--|----------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті</u> | <u>1</u> |
| 2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u> | <u>1</u> |
| 3) <u>Пофарбування газопроводу :</u> | |
| 4) <u>Відсутні акти перевірки ДВК:</u> | |
| 5) _____ | |

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті : 0

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u> | |
| 2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u> | |
| 3) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u> | <u>2 місяці</u> |
| 4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u> | <u>1 місяць</u> |
| 5) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u> | |

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

підпис

04.05.2026

дата

з актом ознайомлений

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові за наявності, підпис)