

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Мукачєво
(місце складання)

№ 1995 від 09.07.2026 року

Відповідно до Типового договору який викладений на сайті <https://zk.grmu.com.ua>.
працівником(ами) Мукачівського УЕГГ Закарпатська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.

Слюсарі ВБГО : Ештовк А.О., Лепеха К.В., Бобела Ю.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м.Мукачєво, вул.Яноша Недецьї № 24:

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витoki на різьбових з'єднаннях в к-сті -2 шт.:
- 2) Витoki газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті - 1 шт
- 3) Витoki на запірних пристроях перед ВОГ-1 шт
- 4) Відсутні акти перевірки ДВК
- 5) Потребує пофарбування газопроводу

За результатами обстеження не здійснено доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Всі виявлені витoki газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунєно.
2. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.
3. Провести перевірку та прочистку ДВК — 1 місяць.
4. Потребує пофарбування газопроводу — 2 місяці.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679309504

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І

(прізвище, ім'я та по батькові)

Слюсар ВБГО Ештовк А.О

(прізвище, ім'я та по батькові)

Слюсар ВБГО Лепеха К.В

(прізвище, ім'я та по батькові)

Слюсар ВБГО Бобела Ю.Ю

(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано