

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Ужгород

(місце складання)

№

1964

від «22.07.2026» року

Відповідно до Типового договору Замовник за замовчуванням, викладеного на сайті <https://zk.grmu.com.ua>, працівником(ами) Ужгородського УЕГГ Закарпатської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» ст. майстер ВБГО Голубка Г.М.,

Слюсарі ВБГО: Мучичка О.В., Вегеш М.М., Вацеля С.Р., Ткачук О.В., Маджара Р.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

м. Ужгород вул. Д. Климпуша № 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено негерметичність на мережі спільного користування (різьбові з'єднання, муфти, крани) — 6 шт.;

2) Відсутні ати перевірки ДВК

За результатами обстеження не здійснено доступ до:
запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті — 13 шт.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку складено

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Всі виявлені витoki газу перед та на запірних пристроях, на ввідних газопроводах в ході виконання робіт — усунено
2. Провести перевірку та прочистку ДВК — 1 місяць
3. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0672401925

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

ст. майстер ВБГО Голубка Г.М

(прізвище, ім'я та по батькові)

слюсар ВБГО Мучичка О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

слюсар ВБГО Маджара Р.В

(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано