

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М.Мукачево
(місце складання)

№ 2205 від 10.09.2026 року

Відповідно до Типового договору який викладений на сайті <https://zk.grmu.com.ua>.
працівником(ами) Мукачівського УЕГГ Закарпатська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.

Слюсари ВБГО : Ештовк А.О., Лепеха К.В., Бобела Ю.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
м.Мукачево, вул. Мостова № 7:

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки на різьбових з'єднаннях в к-сті -2 шт.
- 2) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті – 2 шт.
- 3) Витоки на запірних пристроях перед ВОГ-2 шт
- 4) Відсутні акти перевірки ДВК.
- 5) Потребує пофарбування газопроводу.

За результатами обстеження не здійснено доступ до: запірних пристроїв перед ВОГ- в к-сті – 5 шт.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Всі виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено.
2. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.
3. Провести перевірку та прочистку ДВК – 1 місяць.
4. Потребує пофарбування газопроводу – 2 місяці.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679309504

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Слюсар ВБГО Ештовк А.О.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Слюсар ВБГО Лепеха К.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Слюсар ВБГО Бобела Ю.Ю.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.09.26.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано